



fark akımı denetleme cihazı analog, tip A IDN 0,03A 5A 0,02 5 sn.

Versiyon

ürün marka adı	SENTRON
ürün tanımı	fark akımı denetleme cihazı
ürün modeli	analog, tip A
ayarlanabilir tepki gecikme süresi	
• başlangıç değeri	0,02 s
• bitiş değeri	5 s
frekans ölçüm devresi anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz
IP koruma türü tüm terminallerin bağlanması durumunda	IP20
bağlanabilir toplam akım trafolarının türü	5SV8700-0KK, 5SV8701-0KK, 5SV8702-0KK, 5SV8703-0KK, 5SV8704-0KK, 5SV8705-0KK, 5SV8706-0KK
aşırı gerilim kategorisi	III
kirlilik derecesi	2
gerilim türü işletim gerilimi çalıştırmak için	AC
işletim gerilimi	
• anma değeri minimum	184 V
• anma değeri maksimum	276 V
• AC'de nominal değer	230 V
IP koruma türü ön tarafta	IP41

Dağıtma

güç kaybı [V·A] maksimum	3 VA
--------------------------	------

Ana devre

işletim frekansı anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz

Yardımcı devre

CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	1
--	---

röle kontaktları

anahtarlama gerilimi röle kontağının anma değeri	230 V
anahtarlama akımı röle kontağının anma değeri	6 A

Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu	
• artık akım göstergesi	Hayır
• hatalı hafızalama	Evet

Bağlantılar

hat uzunluğu toplama akım trafosuna	10 m
izolasyon sıyrma uzunluğu	10 mm
bağlanabilir iletken kesiti esnek iletkenlerde	

• minimum	0,14 mm ²
• maksimum	2,5 mm ²
bağlanabilir iletken kesiti sabit iletkenlerde	
• minimum	0,14 mm ²
• maksimum	2,5 mm ²
sıkma torku vida bağlantısında	
• minimum	0,5 N·m
• maksimum	0,6 N·m
bağlanabilir kablo kesit türü AWG hatlarında besleme gerilimi için	AWG 25 ... AWG 14
elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı

Mekanik Tasarım

yükseklik	85 mm
genişlik	36 mm
derinlik	68 mm
net ağırlık	179 g

Çevresel koşullar

ortam sıcaklığının etkisi	maks. %95 nem
ortam sıcaklığı işletim sırasında	
• minimum izin verilen	-10 °C
• maksimum izin verilen	50 °C
ortam sıcaklığı depolama sırasında	
• minimum	-20 °C
• maksimum	70 °C

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	K
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	K

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Diğer bilgiler

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SV8000-6KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SV8000-6KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8000-6KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Son deęiřiklik:

24.01.2023 

